

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Белово

« 26 » 06 2019 г.

Комиссия в составе:

- представителя заказчика (далее «Заказчик»): Заведующая Ножнова Татьяна Наполеоновна

Зав. Дитензер Наталья Ефимовна
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

- представителя вневедомственной охраны (далее «Исполнитель»): ДПЦО Беловского филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области прапорщик полиции М.В. Ширяев (8134084299)
(должность представителя и наименование ОВО)

- произвела обследование объекта «Заказчика»: МБДОУ Детский сад № 44 "Сказка"
(наименование объекта с указанием организации)

- расположенного по адресу: 3ий микрорайон 27 г. Белово.
(адрес объекта)

телефон 4-80-70

оборудованного средствами: тревожной сигнализации (КЭВП) по каналу GSM
(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО Беловского филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области
(полное наименование ОВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: Детский сад № 44 согласно Р-063 2017г. ВНГ России объект класса Б2. Двухэтажное железобетонное здание, сложного архитектурного вида. Пол, стены, потолок капитальные. Территория огорожена забором из металлического прута, высотой около 160 см. Одни въездные ворота со стороны детской больницы, закрываются на навесной замок. Две калитки, одна со стороны ворот, вторая со стороны дома № 4, закрываются на замки. Освещение уличное. 7 камер видеонаблюдения: 5-ть уличных и 2-е внутри помещения.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий, наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж, ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны).

Инженерно-техническая укреплённость: Центральный вход со стороны дома № 3, дверь металлическая, закрывается на один внутренний замок. Дополнительно оборудована домофоном. Тринадцать запасных выходов по периметру здания. Оконные проемы первого этажа усилены металлическими распашными решетками. Объект оборудован средствами видеонаблюдения (4 наружных видеокамеры по периметру здания). Пожарная сигнализация автономная со звуковым сигналом (ПКП Сигнал-20), обслуживается ООО «Меркурий». Пропускной режим осуществляет уборщик помещений, ночью в здании находится сторож.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащённость техническими средствами охраны: КЭВП по GSM каналу (мобильный телохранитель)

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном /не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укреплённость данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укреплённости.

1.1 нет
(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до _____

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1 Рекомендую оборудовать внутренние помещения с сосредоточением дорогостоящей компьютерной и иной техники и материальных ценностей техническими средствами охраны с подключением на ПЦО Беловского филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области.
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: до _____

3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.

3.1 Исключить использование сотового телефона, предоставленного для экстренного вызова полиции в личных целях (для совершения телефонных разговоров). Своевременно осуществлять зарядку батареи сотового телефона, периодически проверять баланс лицевого счёта.

3.2 Обеспечить сохранность КТС-GSM и носимых КЭВП (радиобрелков). При обнаружении пропажи или неисправности сотового телефона, незамедлительно сообщить в отдел вневедомственной охраны г. Белово по телефону 6-19-05.

3.3 Проверять работоспособность кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) путем подачи контрольного сигнала «Тревога» на пункт централизованной охраны (ПЦО) ОВО не реже одного раза в сутки с записью в журнал проверок КЭВП (перед подачей контрольного сигнала «Тревога» предупреждать дежурного пульта управления ПЦО о намерении проверить работоспособность КЭВП по телефонам: 6-14-82, 6-19-52)

3.4 При выявлении признаков преступления, спустя продолжительное время с момента его совершения, а также при возникновении обстоятельств, не требующих экстренного вмешательства полиции, не использовать КЭВП, а обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции.

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например, организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов, удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

Проведён инструктаж персонала, непосредственно ответственного за пользование КЭВП, по действиям при обнаружении на территории или во внутренних помещениях объекта, подозрительных, брошенных предметов любого вида, внешне напоминающих взрывчатые вещества или взрывные устройства.

Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 3х экземплярах.

Проведен инструктаж по тактике действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, пользованию кнопкой экстренного вызова наряда полиции.

По всем интересующим вопросам обращаться:

- Беловский отдел вневедомственной охраны: г.Белово ул.Кемеровская, 5 (автобусная остановка «ЛУМ») или по телефонам: 6-19-05, 6-19-72 факс (круглосуточно); 6-19-09, 6-12-04 (с 08-00 до 17-00 кроме субботы, воскресенья), 6-12-34 факс;

Представители:

«Исполнитель» _____

М.В. Ширяев /

«Заказчик» _____



Шириев М.В.